

Số: 37/TB-TTDVC

Tam Sơn, ngày 04 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh thời gian vận hành, duy trì hệ thống điện chiếu sáng đô thị thực hiện từ ngày 01/5/2026 đến hết ngày 30/5/2026

Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Tam Sơn thông báo đến Tổ giám sát và đơn vị thực hiện DVC duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị thời gian vận hành hệ thống điện chiếu sáng đèn đường và công trình công cộng thực hiện từ ngày 01/5/2026 đến hết ngày 30/5/2026 như sau:

I. Giờ đóng cắt vận hành hệ thống chiếu sáng từ ngày 01/5/2026 đến hết ngày 10/5/2026.

Giờ bật K1	Giờ bật K2	Giờ tắt K1	Giờ tắt K2	Ghi chú
18h20"	1825"	22h30"	05h30" hôm sau	

II. Giờ đóng cắt vận hành hệ thống chiếu sáng từ ngày 11/5/2026 đến hết ngày 20/5/2026.

Giờ bật K1	Giờ bật K2	Giờ tắt K1	Giờ tắt K2	Ghi chú
18h25"	18h30"	22h30"	05h25" hôm sau	

III. Giờ đóng cắt vận hành hệ thống chiếu sáng từ ngày 21/5/2026 đến hết ngày 30/5/2026.

Giờ bật K1	Giờ bật K2	Giờ tắt K1	Giờ tắt K2	Ghi chú
18h30"	18h35"	22h30"	05h20" hôm sau	

Ghi chú:

- Trong công tác vận hành chiếu sáng công cộng, yêu cầu đơn vị vận hành chỉ đạo công nhân vận hành bật tắt đèn chiếu sáng bám sát theo thời gian giờ mặt trời mọc & lặn để điều chỉnh giờ vận hành bật đèn sáng sát với thực tế; đảm bảo yêu cầu bật sáng hệ thống đèn chiếu sáng sau lúc mặt trời lặn 10 phút, tắt hệ thống đèn chiếu sáng, lộ bật sáng suốt đêm theo K2, tắt đèn sáng hôm sau, trước lúc mặt trời mọc 10 phút.

- Biện pháp cắt giảm cụ thể: Đối với các tuyến sử dụng cột đèn đơn dùng cần đòi tắt bóng theo biện pháp cắt chéo so le trên từng vị trí cột đèn. Đơn vị vận hành lưu ý chỉ đạo công nhân vận hành luân phiên trong việc bật tắt các bóng đèn khác nhau trên tuyến, không để một vị trí bóng đèn nào bị tắt tại K1 lâu hơn 10-15 ngày trong 01 tháng.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Tam Sơn yêu cầu Đơn vị thực hiện DVC duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị thực hiện kiểm tra thường xuyên công tác vận hành hệ thống điều khiển chiếu sáng đèn đường đô thị theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong công tác vận hành, đơn vị vận hành liên hệ trực tiếp đến số điện thoại: Đồng chí Tuấn (Tổ trưởng tổ giám sát DVC chiếu sáng): 0913.542.544 hoặc đồng chí Hưng (Tổ viên Tổ giám sát) 0979.868.945 để phối hợp thực hiện giải quyết./.

Nơi nhận:

- TT. ĐU, HĐND-UBND phường (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND phường (b/c);
- Tổ giám sát DVC điện chiếu sáng (t/h);
- Phòng KTHT&ĐT;
- VP HĐND - UBND phường; | Để biết
- Đội QL điện lực khu vực Từ Sơn; |
- Đơn vị vận hành chiếu sáng đô thị (t/h);
- Tổ trưởng các tổ dân phố;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Toàn Thắng